

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成17年度】

| 重要度 | 件名 | 期間 | 工事・修繕内容 | 発生原因 | 期間内対応 | その他 |
|---------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------|------------------------------|
| | 定期点検整備 | 4/6～4/23 18日間 | ・1系機器のH17年度上期点検整備 | | | |
| | 定期点検整備 | 5/23～6/9 18日間 | ・2系機器のH17年度上期点検整備 | | | |
| | 定期点検整備 | 8/29～9/10 13日間 | ・1系機器のH17年度中期点検整備 | | | |
| | | 9/2～9/16 15日間 | ・2系機器のH17年度中期点検整備 | | | |
| | | 9/5～9/8 4日間 | ・共通系機器のH17年度点検整備 | | | げんき館ペトル 9/2～9/10 休館(9日間) |
| レベル (3) | 2系熱分解ドラム等設備のトラブル | 11/1～11/4 4日間 | ・スクリー先端部シャフト補修 | ゴミ供給機スクリー先端部の磨耗 | | |
| レベル (3) | 1系熱分解ドラム等設備のトラブル | 11/5～11/8 4日間 | ・スクリー先端部シャフト補修 | ゴミ供給機スクリー先端部の磨耗 | | |
| レベル (3) | 2系熱分解ドラム等設備のトラブル | 11/9～11/12 4日間 | ・ゴミ供給機スクリー先端部の摩擦に伴う掻揚板の補修 | 熱分解ドラム出口部掻揚板の破損 | | |
| | 定期点検整備 | 12/1～12/18 18日間 | ・2系機器のH17年度下期定期整備 | | | |
| | 定期点検整備 | 2/1～2/21 21日間 | ・1系機器のH17年度下期定期整備 | | | |
| レベル (3) | 2系熱分解ドラム等設備のトラブル | 2/7～2/16 10日間 | ・ゴミ供給機スクリー部補修 | ゴミ供給の不良(要調査) | | げんき館ペトル 2/7～2/19 休館(13日間) |