

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成25年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/30～5/2 34日間	・1系機器のH25年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/14～6/30 17日間	・2系機器のH25年度上期点検整備			
		6/22～7/8 17日間	・1系機器のH25年度定期点検整備			
		6/22～6/30 9日間	・共通系機器のH25年度点検整備			※げんき館ペトル 6/22～7/3休館(12日間)
レベルⅡ(3)	2系燃焼溶融炉漏水確認	7/30～8/5 7日間	・2系の立ち下げ、漏水部確認後補修	燃焼溶融炉の熱収縮により水冷壁水管に亀裂が入ったため	1系のみ運転	
	1系燃焼溶融炉点検	8/6～8/12 7日間	・1系の立ち下げ、冷却水壁水管点検		2系のみ運転	2系漏水を受け、冷却水関連の点検確認のため
	定期点検整備	9/16～10/15 30日間	・2系機器のH25年度定期点検整備			
	定期点検整備	11/11～12/1 0 30日間	・1系機器のH25年度定期点検整備			
	定期点検整備	1/16～3/6 50日間	・2系機器のH25年度定期点検整備			