

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成28年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	4/1～5/9 39日間	・1系機器の平成28年度上期点検整備			
レベルⅡ(3)	2系熱分解ドラム修理	5/24・25 2日間	・2系熱分解ドラムのインバータ交換	・2系熱分解ドラムのインバータの故障	1系のみ運転	
	定期点検整備	6/18～7/3 16日間	・2系機器の平成28年度上期点検整備			
		6/25～7/8 14日間	・1系機器の平成28年度上期点検整備			
		6/25～7/3 9日間	・共通系機器の平成28年度定期点検整備			※げんき館ベトル 6/25～7/1 休館(7日間) 7/2～7/5 プールのみ休館(4日間)
	定期点検整備	8/13～9/22 41日間	・2系機器の平成28年度中期点検整備			
	定期点検整備	10/28～12/5 39日間	・1系機器の平成28年度中期点検整備			
	定期点検整備	1/10～3/9 59日間	・2系機器の平成28年度下期点検整備			
	以下余白					