

「メルトタワー-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成30年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕等内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/28～5/11 45日間	・1系機器の平成30年度上期点検整備			
レベルⅠ (2)	火災による緊急停止	4/24～5/3	・不燃、粗大ごみ処理設備のクレーン、 電気配線等修理	当該ピット内への電池・ガス缶 等発火危険物混入によると推 定	可燃のみ運転 不燃・粗大は処 分場仮置き	5/3再開試験 5/4から収集業者等の受入再開 5/7から通常どおりの受入再開
レベルⅡ (3)	停電による停止	5/7 午前中	・商用電源の停止	北電伊達変電所不具合による 送電線事故の影響	入場調整の上、 交通整理しつつ 受入	10:05電源停止 11:30頃から順次復旧 13:00から通常受入再開
	定期点検整備	6/15～7/1 17日間	・2系機器の平成30年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/22～7/7 16日間	・1系機器の平成30年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/22～7/1 10日間	・共通系機器の平成30年度点検整備			※げんき館ペトトル 6/22～7/4:休館(13日間)
	定期点検整備	8/15～9/24 41日間	・2系機器の平成30年度中期点検整備			
	定期点検整備	10/31～12/13 44日間	・1系機器の平成30年度中期点検整備			
	定期点検整備	1/10～3/7 57日間	・2系機器の平成30年度下期点検整備			
	以下余白					