

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成23年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/22～4/29 39日間	・1系機器のH23年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/10～7/3 24日間	・2系機器のH23年度上期点検整備			
		6/26～7/9 14日間	・1系機器のH23年度点検整備			
		6/26～7/3 8日間	・共通系機器のH23年度点検整備			
	定期点検整備	8/25～9/24 31日間	・2系機器のH23年度点検整備			
	定期点検整備	10/27～12/9 44日間	・1系機器のH23年度点検整備			
レベルⅡ(3)	2系熱分解固形物コンベヤ修理	12/2～12/6 5日間	・2系熱分解固形物コンベヤ駆動軸交換	熱分解固形物コンベヤの駆動軸破損による		※げんき館ペトル 12/3～12/6休館(4日間)
	定期点検整備	1/16～2/23 39日間	・2系機器のH23年度点検整備			