

メルトタワー 2 1 事故発生時等の通報連絡と公表基準

重要度	区 分	事 故 等 の 内 容	連 絡 先	連 絡 手 段	公 表 方 法
	定期点検・整備工事	事前報告	・議会 ・住民監視委員会 ・5市町	FAXまたは 電話	常任委員会報告 住民監視委員会報告 課長会議で報告 ホームページ
レ ベ ル ()	(1) 公害基準値に関して	ダイオキシン類濃度が監視強化レベルを 超えたとき 排ガス濃度の各種数値が基準値を 超えた場合 溶融スラグの溶出試験値が基準値を 超えたとき	・議会 ・住民監視委員会 ・5市町 ・胆振総合振興局	FAXまたは 電話	常任委員会報告 住民監視委員会報告 課長会議で報告 新聞発表、ホームページ
	(2) 緊急停止 ・緊急に停止した場合	火災等による停止 爆発等による停止	・議会 ・住民監視委員会 ・5市町 ・胆振総合振興局	FAXまたは 電話	常任委員会報告 住民監視委員会報告 課長会議で報告 新聞発表、ホームページ
レ ベ ル ()	(3) 停止 ・立下げ。立上げ運転を 行なう場合	商用電源の停止 蒸気タービン発電機の停止 誘引送風機トラブルの停止 押込送風機トラブルの停止 炉内清掃による停止 その他設備・機器トラブルによる停止	・住民監視委員会 ・5市町 ・胆振総合振興局	FAXまたは 電話	住民監視委員会報告 課長会議で報告 ホームページ
	(4) 保温運転 ・炉内温度は保持して、ごみ 供給を停止した場合	ごみ投入系設備のトラブル 熱分解ドラム等設備のトラブル 燃焼溶融炉等設備のトラブル 廃熱ボイラ等設備のトラブル 蒸気タービン設備のトラブル 電気設備のトラブル その他設備・機器のトラブル	・5市町	資料配付	課長会議で報告
レ ベ ル ()	(5) 設備のトラブル ・停止も保温運転も行なわない 軽微なトラブル	処理不適物の除去 (4) 以外の軽微なトラブル	・5市町	資料配付	課長会議で報告
	(6) 搬入車輛とのトラブル	シャッターとの接触 投入扉との接触 クレーンとの接触 その他プラットフォームでの事故	・関係市町	FAXまたは 電話	