

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成19年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/27～4/23 28日間	・1系機器のH19年度上期点検整備			
レベル (3)	1系炉内清掃	6/21～6/25 5日間	・1系高温空気加熱器入口部の清掃	熱分解ガスラインの閉塞及び高温空気加熱器入口部への灰の堆積のため流路が狭くなったことによる圧力損出の上昇	2系のみ運転	
	定期点検整備	6/26～7/16 21日間	・2系機器のH19年度上期点検整備			
		7/3～7/10 8日間	・共通系機器のH19年度点検整備			げんき館ペトトル 7/3～7/13 休館
	2系簡易清掃	9/15～10/4 20日間	・2系機器の簡易清掃			
	定期点検整備	10/20～11/29 40日間	・1系機器のH19年度点検整備			
レベル (3)	2系破砕機修理	12/31～1/9 10日間	・2系破砕機の低速軸補修	低速軸のシャフトとナットの摩耗による損傷	1系のみ運転	
	定期点検整備	1/23～2/29 38日間	・2系機器のH19年度下期点検整備			