

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成20年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/26～4/27 33日間	・1系機器のH20年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/19～7/5 17日間	・2系機器のH20年度上期点検整備			
		6/27～7/10 14日間	・1系機器のH20年度点検整備			
		6/27～7/5 8日間	・共通系機器のH20年度点検補修			げんき館ペトル 休館(13日間)
レベル (3)	2系熱分解固形物コンベヤ修理	7/26～7/30 5日間	・2系熱分解固形物コンベヤシャフト交換	コンベヤの駆動部シャフト及びベアリングの摩耗による	1系のみ運転	
	定期点検整備	8/29～9/25 28日間	・2系機器のH20年度点検整備			
レベル (3)	1系破砕機油圧ポンプ整備	10/31～11/1 2日間	・1系破砕機油圧ポンプ交換	圧力センサーの不良による	2系のみ運転	
	定期点検整備	11/6～12/6 31日間	・1系機器のH20年度下期点検整備			
レベル (3)	共通系熱分解カーボン搬送系機器整備(共通系)	11/13～11/17 5日間	・熱分解カーボン搬送系除湿用圧縮機部品交換	冷凍ガスライン配管の腐食による		げんき館ペトル 11/13～11/18 休館(6日間)
レベル (3)	2系熱分解ドラムシール部分整備	11/17～11/22 6日間	・2系熱分解ドラム グランドシール部整備	グランドシール部分に不純物の付着による		げんき館ペトル 11/19～11/25 休館(7日間) ・26日定休日
	定期点検整備	1/18～3/5 47日間	・2系機器のH20年度下期点検整備			
レベル (3)	2系熱分解ドラムシール部分整備	3/21～3/27 7日間	・2系熱分解ドラム ごみ供給側グランドシール部整備	グランドシール部分に不純物の付着による	1系のみ運転	