

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【令和2年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕等内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/29～5/10 43日間	・1系機器の2020年度上期点検整備			
レベルⅡ (3)	設備・機器トラブルによる停止	5/5～5/11 7日間	・2系熱分解固形物排出室残渣詰り除去	残渣詰り	1系整備期間短縮 (1日間)	5/6～5/11まで場外余熱蒸気供給を停止 ※リサイクルプラザ、げんき館ペトルは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休業中(4/18～5/31)
	定期点検整備	6/14～6/28 15日間	・2系機器の2020年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/19～7/7 19日間	・1系機器の2020年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/19～6/28 10日間	・共通系機器の2020年度点検整備			※げんき館ペトル 6/18～7/1:休館(14日間)
	定期点検整備	8/12～9/24 44日間	・2系機器の2020年度中期点検整備			
	定期点検整備	10/23～12/10 49日間	・1系機器の2020年度中期点検整備			
	定期点検整備	1/7～3/9 62日間	・2系機器の2020年度下期点検整備			
	以下余白					