

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【令和4年度】

| 重要度         | 件名             | 期間                  | 工事・修繕等内容   | 発生原因                      | 期間内対応                          | その他                                  |
|-------------|----------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|             | 定期点検整備         | 3/18～5/10<br>54日間   | ・1系機器の2022年度上期点検整備                               |                           |                                |                                      |
| レベルⅡ<br>(3) | 設備・機器トラブルによる停止 | 5/10～5/17<br>8日間    | ・2系計画外点検整備                                       | 2系熱分解ドラムガスライン<br>温度上昇     | 可燃のみ運転<br>不燃・粗大は処分場仮置き         | 5/23から通常どおりの受入再開                     |
|             | 定期点検整備         | 6/17～7/3<br>17日間    | ・2系機器の2022年度上期点検整備                               |                           |                                |                                      |
|             | 定期点検整備         | 6/23～7/8<br>16日間    | ・1系機器の2022年度上期点検整備                               |                           |                                |                                      |
|             | 定期点検整備         | 6/23～7/3<br>11日間    | ・共通系機器の2022年度点検整備                                |                           |                                | ※げんき館ペトトル<br>6/23～7/7: 休館(15日間)      |
| レベルⅠ<br>(2) | 火災による緊急停止      | 7/12～13<br>2日間      | ・ピット火災検知器焼損、不燃粗大ごみ<br>クレーン操作室窓ガラス破損、押込送<br>風機汚損等 | 当該ピット内への発火危険物<br>混入によると推定 | 可燃、不燃・粗大<br>を処分場仮置き            | 7/13から可燃ごみのみ受入再開<br>7/14から通常どおりの受入再開 |
|             | 定期点検整備         | 8/9～9/22<br>45日間    | ・2系機器の2022年度中期点検整備                               |                           |                                |                                      |
|             | 定期点検整備         | 10/23～12/11<br>50日間 | ・1系機器の2022年度中期点検整備                               |                           |                                |                                      |
| レベルⅡ<br>(3) | 設備・機器トラブルによる停止 | 11/7～13<br>7日間      | ・2系計画外点検整備                                       | 2系熱分解ドラムごみ供給機<br>の不具合     | 12/5～10の間、<br>不燃・粗大を処分<br>場仮置き | ※げんき館ペトトル<br>11/8～16: 休館(9日間)        |
|             | 定期点検整備         | 1/7～3/13<br>66日間    | ・2系機器の2022年度下期点検整備                               |                           |                                |                                      |
|             | 以下余白           |                     |  |                           |                                |                                      |