「メルトタワー21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【令和5年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕等内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/29～5/16 49日間	・1系機器の2023年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/10～7/2 23日間	・2系機器の2023年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/24～7/10 17日間	・1系機器の2023年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/24～7/2 9日間	・共通系機器の2023年度点検整備			※げんき館ペトトル 6/24～7/7：休館（14日間）
	定期点検整備	8/9～9/25 48日間	・2系機器の2023年度中期点検整備			
	定期点検整備	10/18～12/18 62日間	・1系機器の2023年度中期点検整備			
	定期点検整備	12/29～2/26 60日間	・2系機器の2023年度下期点検整備			
レベルⅢ （5）	設備ラブル	3/4～11 8日間	・2系計画外点検整備	2系熱分解ドラムガスライン温度上昇による計画外点検整備		
	定期点検整備	3/17～4/15 30日間	・1系機器の2023年度下期点検整備			
	以下余白					