

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成21年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	4/6～5/2 27日間	・1系機器のH21年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/18～7/3 15日間	・2系機器のH21年度上期点検整備			
		6/26～7/9 13日間	・1系機器のH21年度点検整備			
		6/26～7/3 8日間	・共通系機器のH21年度点検整備			げんき館ペトル 8 休館(13日間)
	定期点検整備	8/22～9/23 33日間	・2系機器のH21年度中期点検整備			
レベル (3)	1系炉内清掃	10/22～10/29 8日間	・1系高温空気加熱器入口部の清掃	熱分解ガスラインの閉塞及び高温空気過熱器入口部への灰の堆積のため流路が狭くなったことによる圧力損出の上昇	2系のみ運転	
	定期点検整備	11/8～12/9 32日間	・1系機器のH21年度下期点検整備			
レベル (3)	1系熱分解固形物コンベヤ整備	12/19～12/24 6日間	・1系熱分解固形物コンベヤガイドレール修理	ゴミ中の金属類が絡み合いレールに引っかかったことによる	2系のみ運転	
	定期点検整備	1/20～2/28 39日間	・2系機器のH21年度下期点検整備			