

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成22年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/20~4/29 41日間	・1系機器のH22年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/18~7/5 18日間	・2系機器のH22年度上期点検整備			
		6/26~7/9 14日間	・1系機器のH22年度点検整備			
		6/26~7/5 10日間	・共通系機器のH22年度点検整備			※げんき館ペトル 6/26~7/7休館(12日間)
	定期点検整備	8/23~9/19 28日間	・2系機器のH22年度点検整備			
レベルⅡ(3)	2系高温空気加熱器整備	9/28~10/9 12日間	・2系高温空気加熱器耐火材整備	耐火材剥離による	1系のみ運転	
	定期点検整備	11/10~12/9 30日間	・1系機器のH22年度下期点検整備			11月15日(月) 14:00から16:00 水道メータ取替工事
	定期点検整備	1/14~3/3 49日間	・2系機器のH22年度下期点検整備			
レベルⅠ(2)	火災による緊急停止 (不燃・粗大ごみ)	2/18~3/2(午前中)	・不燃・粗大ごみは3月2日の午後より稼働しているが、機器や壁等については修理中。	不燃・粗大ごみ中のカセットコンロ用のガス缶など、可燃性ガスの入った缶が原因と考えられる。	可燃ごみのみ運転	