

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成24年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/22~4/30 40日間	・1系機器のH24年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/17~7/1 15日間	・2系機器のH24年度上期点検整備			
		6/24~7/8 15日間	・1系機器のH24年度点検整備			
		6/24~7/1 8日間	・共通系機器のH24年度点検整備			※げんき館ベトル 6/24~7/4休館(11日間)
レベルⅡ(3)	2系熱分解固形物コンベヤ修理	7/24~7/29 6日間	・2系熱分解固形物コンベヤレール変形	熱分解固形物コンベヤのバケットのローラーに異物(ワイヤー)が絡まった		
	定期点検整備	8/29~9/27 30日間	・2系機器のH24年度中期点検整備			
レベルⅡ(3)	1系高温空気加熱器整備	10/1~10/6 6日間	・1系高温空気加熱器補修工事	耐火材落下による伝熱管損傷	2系のみ運転	
	定期点検整備	11/9~12/18 40日間	・1系機器のH24年度下期点検整備			
レベルⅡ(3)	停止	11/27~28 2日間	商用電源の停止	強風による送電線の断線		ごみ受入れ停止11/27(1日間) げんき館ベトル休館 11/27~30(4日間)
	定期点検整備	1/20~3/7 47日間	・2系機器のH24年度下期点検整備			