

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成26年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	3/26～5/1 37日間	・1系機器の平成26年度上期点検整備			
	定期点検整備	6/13～7/1 19日間	・2系機器の平成26年度上期点検整備			
		6/20～7/4 15日間	・1系機器の平成26年度上期点検整備			
		6/20～7/1 12日間	・共通系機器の平成26年度定期点検整備			※げんき館ペトトル 6/20～7/3 プールのみ休館(14日間)
	定期点検整備	8/20～9/27 39日間	・2系機器の平成26年度中期点検整備			
	定期点検整備	10/31～12/15 46日間	・1系機器の平成26年度中期点検整備			
レベルⅡ(3)	2系スラグホール閉塞	1/2 1日間	・2系の立ち下げ、スラグホールカセットブロック及び台座の交換	スラグホールカセットブロック及び台座の欠損により、スラグが壁に連続付着し、スラグホールが閉塞した	定期点検整備を繰上げて実施	
	定期点検整備	1/2～2/19 49日間	・2系機器の平成26年度下期点検整備			
	以下余白					